

ABAV-S3 STEUERGERÄT

für Rauchmelder mit Servicealarm



TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:

230V AC ± 10 % 50-60 Hz

24 V AC/DC ± 10 % 50-60 Hz

Bei der Bestellung bitte die Spannung angeben.

1,8 VA

Ein Umschaltkontakt 250 V 8 A

Ein Ruhekontakt 250 V 8 A

Ein Abschlusskontakt 250 V 5 A

Ein Umschaltkontakt 250 V 5 A

2,2 kOhm

Energieverbrauch:

1,8 VA

Alarmrelais:

Ein Umschaltkontakt 250 V 8 A

Servicealarmrelais:

Ein Ruhekontakt 250 V 8 A

Ausfallalarmrelais:

Ein Abschlusskontakt 250 V 5 A

Abschlusswiderstand:

Ein Umschaltkontakt 250 V 5 A

Anzeigen:

Normalbetrieb:

Grüne LED

Servicealarm:

Gelbe LED

Kurzschluss in Gleichrichterschaltung:

Gelbe LED

Unterbrechung in Gleichrichterschaltung:

Gelbe LED

Alarm:

Rote LED

Anzahl der anschließbaren Rauchmelder:

30 Rauchmelder

Montage:

DIN-Schiene

Optional:

ETUK-1, Gehäuse IP-54 für Wandmontage
0 bis 50 °C

Umgebungstemperatur:

Folgende Werte gelten für die Gleichrichterschaltung:

Normalbetrieb:

4 bis 21 mA

Unterbrochene Leitung:

< 4 mA

Kurzschluss:

> 100 mA

Servicealarm

(verunreinigter Rauchmelder): > 21 mA

Alarm (Rauch): > 38 mA


Gewicht:

230 V = 280 g, 24 V = 150 g

Schutz:

IP20

ABMESSUNGEN (mm)



FUNKTION

Dieses Gerät ist für die Montage mit einer DIN-Schiene mit LED-Anzeigen an der Vorderseite vorgesehen. Wenn ein Rauchmelder, der an ein ABAV-S3-Gerät angeschlossen ist, einen Rauchalarm anzeigt, löst das ABAV-S3-Gerät ein Alarmrelais aus, mit dem dann die Belüftungsgebläse gestoppt und die Feuerklappen geschlossen werden können.


Im Alarmfall leuchtet eine rote LED, und gleichzeitig löst das Alarmrelais aus. Wenn ein Rauchmelder einen Servicealarm anzeigt, blinkt die gelbe Servicealarm-LED eine Minute lang in schneller Frequenz. Anschließend wird das Relais erregt, und die gelbe LED leuchtet durchgängig. Nach Beheben des Rauchmelder-Servicealarms wird das Servicealarmrelais entlegt, und die gelbe LED blinkt langsam. Der Servicealarm zeigt an, dass der Rauchmelder verunreinigt ist und ersetzt werden muss. Ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung erregen das Ausfallrelais, und gleichzeitig leuchtet eine gelbe LED (bei einer Unterbrechung gibt es eine Verzögerung von 10 Sekunden).

Nach Beheben des Kurzschlusses oder der Unterbrechung wird das Ausfallrelais entlegt, und die gelbe LED blinkt langsam.

Relais-Test: Halten Sie die RESET-Taste fünf Sekunden lang gedrückt.

SCHALTPLAN

RAUCHMELDER MIT DECKENMONTAGE




Sockelkennzeichnung

(Relief-Nummer im Sockel = frühere Nummer auf Schild):

5 = -R, 6 = 2+E, 1 = 5+0, 2 = -RS, 3 = -1

RAUCHMELDER MIT KANALMONTAGE



*Kabellänge zu LED-03 max 3 m.

HINWEIS: Wichtig:
Der Abschlusswiderstand 2,2 kΩ muss immer im letzten Melder der Reihe installiert sein.

Die Ergebnisse von Alarmrelais, Fehlerrelais und Servicealarmrelais werden im Alarm-Modus und im Modus ohne Stromversorgung angezeigt.